

		COP przy temperaturze zasilania (°C)						
		30	35	40	45	50	55	60
Temperatura zewnętrzna (°C)	-10	3,47	3,03	2,65	2,35	2	--	--
	-5	3,88	3,37	2,93	2,67	2,28	--	--
	0	4,35	3,76	3,26	2,94	2,69	2,45	--
	5	4,89	4,23	3,65	3,26	2,95	2,71	2,26
	10	5,54	4,77	4,11	3,64	3,26	2,96	2,49
	15	6,11	5,25	4,5	3,97	3,53	3,19	2,71
	20	6,76	5,79	4,95	4,34	3,84	3,44	2,91
	25	--	6,41	5,47	4,77	4,29	3,72	3,14
	30	--	--	5,84	4,98	4,45	3,93	3,41

